

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ**

Πελάτης : **ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΑΝΙΑΣ**  
Διεύθυνση : **ΜΕΛΙΓΑΛΛΑΣ, 24002**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ**

Υπεύθυνος δειγματοληψίας : **\*ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ**  
Ημ/νία δειγματοληψίας : **13/02/2022**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ**

Κωδικός δείγματος : **32071120**  
Περιγραφή δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΟΙΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ. - Τ.Κ. ΜΑΛΤΑΣ**  
Διεξαγωγή Αναλύσεων : **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.** Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : **14/02/2022**  
Κατάσταση / Ποσότητα Δείγματος : **ΚΑΝΟΝΙΚΗ** Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : **17/02/2022**  
Ημ/νία παραλαβής : **14/02/2022**

| Παράμετρος                          | Μέθοδος         | Μονάδα    | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------|
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C | ISO 6222:1999   | cfu/ml    | Άνευ μεταβολής   | 0          |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C | ISO 6222:1999   | cfu/ml    | Άνευ μεταβολής   | 0          |
| Κολοβακτηριοειδή                    | ISO 9308-1:2014 | cfu/100ml | 0                | 0          |
| Escherichia coli                    | ISO 9308-1:2014 | cfu/100ml | 0                | 0          |
| Intestinal Enterococci              | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0                | 0          |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 32071120 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται στην ισχύουσα Απόφαση.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ο Υπεύθυνος  
του Εργαστηρίου



**Δημόκριτος Ρουκάς**  
**DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc**  
**Επιστημονικός Διευθυντής**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ**

Πελάτης : **ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΑΝΙΑΣ**  
Διεύθυνση : **ΜΕΛΙΓΑΛΛΑΣ, 24002**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ**

Υπεύθυνος δειγματοληψίας : **\*ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ**  
Ημ/νία δειγματοληψίας : **13/02/2022**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ**

Κωδικός δείγματος : **32071120**  
Περιγραφή δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΟΙΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ. - Τ.Κ. ΜΑΛΤΑΣ**  
Διεξαγωγή Αναλύσεων : **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.** Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : **14/02/2022**  
Κατάσταση / Ποσότητα Δείγματος : **ΚΑΝΟΝΙΚΗ** Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : **16/02/2022**  
Ημ/νία παραλαβής : **14/02/2022**

| Παράμετρος                        | Μέθοδος             | Μονάδα   | Όριο Ανίχνευσης | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα      |
|-----------------------------------|---------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|
| Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) | OE-7.0-143          | pH units | -               | 6.5 - 9.5        | 7.7             |
| Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C      | OE-7.0-143          | μS/cm    | 8               | < 2500           | 455             |
| Θολότητα                          | ISO 7027-1:2016     | FNU      | 0.02            | < 1.00           | 0.46            |
| Χρώμα                             | OE-7.0-143          | mg/l Pt  | 8               | -                | Δεν Ανιχνεύθηκε |
| Οσμή                              | Οργανοληπτικά *     | -        | -               | -                | Αποδεκτή        |
| Γεύση                             | Οργανοληπτικά *     | -        | -               | -                | Αποδεκτή        |
| Νιτρικά (NO3)                     | ISO 15923-1:2013    | mg/l     | 1.5             | < 50.0           | < 5             |
| Νιτρώδη (NO2)                     | ISO 15923-1:2013    | mg/l     | 0.02            | < 0.5            | Δεν Ανιχνεύθηκε |
| Αμμώνιο (NH4)                     | ISO 15923-1:2013    | mg/l     | 0.02            | < 0.5            | Δεν Ανιχνεύθηκε |
| Χλώριο (Υπολειμματικό)            | Merck MColorstest * | mg/l     | 0.015           | -                | 1.0             |

(\* ) Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 32071120 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ο Υπεύθυνος  
Χημικού Εργαστηρίου



Παύλος Νησιανιάκης  
DVM, Χημικός MSc