# Έκθεση Δοκιμών AR-24-Y9-053089-01
# Ημερομηνία Έκδοσης 04.11.2024

**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

**Πελάτης:**

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ - Δ.Ε. ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
24002 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ

## Κωδικός δείγματος: 873-2024-00054972

**Ημερομηνία Δοκιμής : 22.10.2024- 27.10.2024**

**Πληροφορίες δείγματος:**

| | |
|---|---|
| Υπεύθυνος Δειγματοληψίας | Eurofins (NA) |
| Περιγραφή δείγματος | ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΜΟΥΡΟΥΖΙΑ Α. - ΤΚ ΑΝΘΟΥΣΑΣ |
| Ημερομηνία παραλαβής | 22.10.2024 |
| Ημερομηνία Δειγματοληψίας | 22.10.2024 |
| Θερμοκρασία Δείγματος | Αποδεκτή |
| Ποσότητα/Τεμάχια | 1 |
| Κατάσταση Δείγματος | Αποδεκτή |

| Παράμετρος | Μέθοδος | Μονάδα | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα | ΤΤ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | | 72 | A |
| Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37ºC | ISO 6222:1999 | cfu/ml | | 80 | A |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | cfu/100 ml | < 1 | <1 | A |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | cfu/100 ml | < 1 | <1 | A |
| Intestinal Enterococcus | ISO 7899-2:2000 | cfu/100 ml | < 1 | <1 | A |

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποΤα αποτελέσματα των αναλύσ
νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται στην ισχύουσα Απόφαση.

## Κωδικός δείγματος: 873-2024-00054979

**Ημερομηνία Δοκιμής : 22.10.2024- 02.11.2024**

**Πληροφορίες δείγματος:**

| | |
|---|---|
| Υπεύθυνος Δειγματοληψίας | Eurofins (NA) |
| Περιγραφή δείγματος | ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΜΟΥΡΟΥΖΙΑ Α. - ΤΚ ΑΝΘΟΥΣΑΣ |
| Ημερομηνία παραλαβής | 22.10.2024 |
| Ημερομηνία Δειγματοληψίας | 22.10.2024 |
| Θερμοκρασία Δείγματος | Αποδεκτή |
| Ποσότητα/Τεμάχια | 1 |
| Κατάσταση Δείγματος | Αποδεκτή |

| Παράμετρος | Μέθοδος | Μονάδα | LOD | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα | ΤΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C | Εσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), Ηλεκτροχημικά | pH units | | 6.5- 9.5 | 7.7 | A |
| Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | Εσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), Αγωγιμομετρία | μS/cm | 10 | 2500 | 823 | A |
| Θολότητα | ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά | FNU | 0.02 | | 0.26 | A |

# Έκθεση Δοκιμών AR-24-Y9-053089-01
# Ημερομηνία Έκδοσης 04.11.2024

| Παράμετρος | Μέθοδος | Μονάδα | LOD | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα | ΤΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Οσμή | I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά | | | | Αποδεκτή | N |
| Γεύση | I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά | | | | Αποδεκτή | N |
| Χρώμα | Εσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά | mg/L Pt | 8 | | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| Νιτρικά (ως NO3) | Εσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά | mg/l | 1.5 | 50 | 11.1 | A |
| Νιτρώδη ( ως NO2) | Εσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά | mg/l | 0.02 | 0.50 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| Αμμώνιο (NH4) | Εσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά | mg/l | 0.02 | 0.50 | <0.05 | A |

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποΤα αποτελέσματα των αναλύσ νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται στην ισχύουσα Απόφαση.

**Σημειώσεις**

ΤΤ: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ιωάννα Ζωβοΐλη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ